


CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

BUDYNEK F

Apartament 2

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/m²·rok]

↓ Oceniana część budynku - 52,92



Ocena charakterystyki energetycznej

Wskaźnik charakterystyki energetycznej

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną

Oceniana część budynku

EU = 27,67 kWh/(m²·rok)

EK = 38,67 kWh/(m²·rok)

EP = 52,92 kWh/(m²·rok)

Współczynnik przenikania cieplnego U (W/m²*K)

Rodzaj przegrody	U (W/m ² *K) przegrody budynku	U (W/m ² *K) przegrody budynku wymagany od 01.01.2017 roku	U (W/m ² *K) przegrody budynku wymagany od 01.01.2021 roku
Ściana zewnętrzna	0,191	0,23	0,20
Podłoga na gruncie	0,251	0,30	0,30
Dach	0,149	0,18	0,15
Okna	0,900	1,10	0,90
Drzwi zewnętrzne	1,300	1,50	1,30

Wszystkie przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania Warunków Technicznych dla 2021 roku.